

Z A Ś W I A D C Z E N I E

Numer WG / 2023 / 526K

Producent: Dworek BIS F.P.U.H. Paweł Szymborski, ul. Wspólna 6, 32-300 Olkusz

Wyrób: Kocioł grzewczy na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa

Typ: BIO COMFORT BLUE 17 o mocy 17 kW

Paliwo: pellet drzewny

Kategoria kotła: 1

Kocioł kondensacyjny

NIE

Metoda badania: PN-EN 303-5:2021-09

Klasa kotła

5

		Parametr	Symbol	Jednostka	Wartość	Kryterium
Emisje	Moc nominalna	Tlenek węgla	E_{CO}	mg/m^3_n	206,78	≤ 500
		Tlenki azotu w przeliczeniu na NO_2	E_{NOx}	mg/m^3_n	152,98	-
		Organiczne związki gazowe	E_{OGC}	mg/m^3_n	5,91	≤ 20
		Pył	E_{PM}	mg/m^3_n	17,97	≤ 40
	Moc minimalna	Tlenek węgla	E_{CO}	mg/m^3_n	336,44	≤ 500
		Tlenki azotu w przeliczeniu na NO_2	E_{NOx}	mg/m^3_n	141,92	-
		Organiczne związki gazowe	E_{OGC}	mg/m^3_n	17,02	≤ 20
		Pył	E_{PM}	mg/m^3_n	15,91	≤ 40
	Sezonowa	Tlenek węgla	$E_{s, CO}$	mg/m^3_n	316,99	≤ 500
		Tlenki azotu w przeliczeniu na NO_2	$E_{s, NOx}$	mg/m^3_n	143,58	≤ 200
		Organiczne związki gazowe	$E_{s, OGC}$	mg/m^3_n	15,36	≤ 20
		Pył	$E_{s, p}$	mg/m^3_n	16,21	≤ 40
Właściwości cieplne	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń w trybie aktywnym		η_{son}	%	85,49	-
	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń		η_s	%	80,79	≥ 75
	Moc nominalna	Wytworzone ciepło użytkowe	P_n	kW	17,62	-
		Sprawność użytkowa	η_n	%	85,90	-
		Sprawność cieplna	η_{cn}	%	92,46	$\geq 88,23$
	Moc minimalna	Wytworzone ciepło użytkowe	P_p	kW	5,07	-
		Sprawność użytkowa	η_p	%	85,43	-
		Sprawność cieplna	η_{cp}	%	91,95	$\geq 87,71$
Właściwości elektryczne	Zużycie energii na potrzeby własne moc nominalna		el_{max}	kW	0,106	-
	Zużycie energii na potrzeby własne moc minimalna		el_{min}	kW	0,0301	-
	Zużycie energii na potrzeby własne w trybie czuwania		P_{SB}	kW	0,0024	-
	Współczynnik efektywności energetycznej kotła		EEI	-	118,94	-
	Klasa efektywności energetycznej		-	-	A+	-

*) zestawione powyżej emisje odniesione są do spalin suchych zawierających 10% tlenu w stanie normalnym, w temperaturze 273,15K i przy ciśnieniu 1013,25 mbar

Porównanie wyników ustalonych przez interpolację na podstawie zrealizowanych badań, zarejestrowanych pod numerami B/2023/524K i B/2023/531K w Akredytowanym Laboratorium badawczym Nr AB024 z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 303-5:2021-09 dla Klasy 5 w której zaimplementowano, wymagania Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r w odniesieniu do wymogów dotyczących kotłów na paliwa stałe.

KIEROWNIK PRACOWNI
URZĄDZEŃ GRZEWCYCH

dr inż. Bartosz Węcki



Katowice, 10.07.2023 r.

Z-CA DYREKTORA
ZARZĄDZAJĄCEGO

dr inż. Maciej Jodkowski

Zakłady Badań i Atestacji "ZETOM" im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o.

ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice, tel.: 0048 32 256 92 57, tel/fax: 0048 32 2569 305, e-mail: biuro@zetom.eu