

ZAŚWIADCZENIE

Numer WG / 2024 / 37 K

Producent: Dworek BIS Sp. z o.o., ul. Wspólna 6, 32-300 Olkusz

Wyrób: Kocioł grzewczy na paliwo stałe z ręcznym podawaniem paliwa

Typ: **MZN BLUE 15 o mocy 15 kW**

Paliwo: węgiel kamienny- orzech

Kategoria kotła: 1

Kocioł kondensacyjny

NIE

Metoda badania: PN-EN 303-5:2021-09

Klasa kotła

5

		Parametr	Symbol	Jednostka	Wartość	Kryterium
Emisje	Zasyp I	Tlenek węgla	E_{CO}	mg/m^3_n	407,71	≤ 700
		Tlenki azotu w przeliczeniu na NO_2	E_{NOx}	mg/m^3_n	279,66	-
		Organiczne związki gazowe	E_{OGC}	mg/m^3_n	16,12	≤ 30
		Pył	E_{PM}	mg/m^3_n	36,03	≤ 60
	Zasyp II	Tlenek węgla	E_{CO}	mg/m^3_n	312,40	≤ 700
		Tlenki azotu w przeliczeniu na NO_2	E_{NOx}	mg/m^3_n	312,90	-
		Organiczne związki gazowe	E_{OGC}	mg/m^3_n	8,79	≤ 30
		Pył	E_{PM}	mg/m^3_n	31,52	≤ 60
	Sezonowa	Tlenek węgla	$E_{s,CO}$	mg/m^3_n	360,06	≤ 700
		Tlenki azotu w przeliczeniu na NO_2	$E_{s,NOx}$	mg/m^3_n	296,28	≤ 350
		Organiczne związki gazowe	$E_{s,OGC}$	mg/m^3_n	12,46	≤ 30
		Pył	$E_{s,p}$	mg/m^3_n	33,78	≤ 60
Właściwości cieplne	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń w trybie aktywnym		η_{son}	%	86,87	-
	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń		η_s	%	83,87	≥ 75
	Zasyp I	Wytworzone ciepło użytkowe	P_{zI}	kW	15,53	-
		Sprawność użytkowa	η_{zI}	%	86,36	-
		Sprawność cieplna	η_{kzI}	%	89,68	$\geq 88,18$
	Zasyp II	Wytworzone ciepło użytkowe	P_{zII}	kW	15,65	-
		Sprawność użytkowa	η_{zII}	%	86,96	-
		Sprawność cieplna	η_{kzII}	%	90,30	$\geq 88,18$
Właściwości elektryczne	Zużycie energii na potrzeby własne zasyp I		e_{lZI}	kW	0	-
	Zużycie energii na potrzeby własne zasyp II		e_{lZII}	kW	0	-
	Zużycie energii na potrzeby własne w trybie czuwania		P_{SB}	kW	0	-
	Współczynnik efektywności energetycznej kotła		EEI	-	83,87	-
	Klasa efektywności energetycznej		-	-	B	-

*) zestawione powyżej emisje odniesione są do spalin suchych zawierających 10% tlenu w stanie normalnym, w temperaturze 273,15K i przy ciśnieniu 1013,25 mbar

Porównanie wyników zrealizowanego badania, zarejestrowanego pod numerem B/2024/37K w Akredytowanym Laboratorium badawczym Nr AB024 z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 303-5:2021-09 dla Klasy 5 w której zaimplementowano, wymagania Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r w odniesieniu do wymogów dotyczących kotłów na paliwa stałe.

KIEROWNIK PRACOWNI
 URZĄDZEN GRZEWCZYCH

dr inż. Bartosz Węcki



Z-CA DYREKTORA
 ZARZĄDZAJĄCEGO

dr inż. Maciej Jodkowski

Katowice, 25.01.2024 r.

Zakłady Badań i Atestacji "ZETOM" im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o.

ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice, tel.: 0048 32 256 92 57, tel/fax: 0048 32 2569 305, e-mail: biuro@zetom.eu